



23.11.2023 № 97/Ю/23

Заместителю начальника  
Управления – начальнику  
отдела по распоряжению  
земельными участками  
Правдолюбовой Н.А.

В ответ на Ваше обращение от 21.11.2023 № 64 о предоставлении информации сообщая следующее.

Филиалом АО «Мособлгаз» «Юг» (далее-филиал) рассмотрена схема расположения земельного участка с кадастровым номером 50:31:0030815:824 площадью 750 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, г. о. Чехов, рп Столбовая. По состоянию на 23.11.2023 действующие газопроводы, обслуживаемые филиалом, на вышеуказанном участке отсутствуют.

Дополнительно сообщая, вблизи испрашиваемого участка проложен газопровод низкого давления  $P \leq 0,005$  МПа Д-100 мм.

Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, установлены правилами охраны газораспределительных сетей (далее - правила), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

В соответствии с пунктом 5 правил газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 правил для газораспределительных сетей устанавливается охранная зона вдоль всей трассы газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

Также сообщая, что пунктом 14 правил предусмотрены ограничения (обременения), которые налагаются на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации.

В соответствии с пунктом 47 правил земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений).

Требования к минимально допустимым расстояниям от подземных газопроводов до зданий и сооружений в целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей в случае возникновения аварийной ситуации на газораспределительной сети установлены СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

Минимальное расстояние по горизонтали (в свету) от подземных газопроводов высокого давления  $P \leq 0,6$  МПа до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 7,0 м.

Минимальное расстояние по горизонтали (в свету) от подземных газопроводов низкого давления  $P \leq 0,005$  МПа до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 2,0 м.

Для точного определения прохождения газопровода, Вам необходимо выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 и согласовать правильность нанесения газопроводов в Столбовой районной эксплуатационной службе филиала, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Чехов, п. Столбовая, ул. Линейная, д. 1, контактное лицо: начальник Столбовой РЭС Устинов Петр Александрович, контактный телефон +7(4967) 69-76-04 доб. 04961.

С уважением,  
Начальник Столбовой РЭС



П.А Устинов