

07.12.2023 № 11472/Ю/17.6

Заместителю начальника Управления
-начальника отдела по распоряжению
земельными участками
Н.А. Правдолюбовой

В ответ на Ваше обращение от 30.11.2023 №68, о предоставлении информации о наличии/отсутствии ограничений, а также условиях использования земельного участка с кадастровым номером 50:31:0010104:4919, расположенного по адресу: Московская область, г. о. Чехов, д. Ишино, сообщая следующее.

За пределами границ данного земельного участка расположенного по вышеуказанному адресу, по ул. Центральная и по ул. Луговая, проходят газопроводы среднего давления $P \leq 0,3$ МПа, Ду=110 мм.

Нормативное расстояние охранной зоны газопровода, установленное постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», составляет 2 м от оси газопровода в обе стороны.

Минимальное расстояние от подземного газопровода среднего давления $P \leq 0,3$ МПа до фундаментов зданий и сооружений согласно СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» должно составлять 4 метра.

По дополнительным вопросам Вы можете обратиться в Чеховскую районную эксплуатационную службу (далее-РЭС) по адресу: Московская область, г. о. Чехов, ул. Мира, д.5-а, +7(496) 72-6-51-29.

Начальник Чеховской РЭС



А.Ю. Боронин