

10.01.2024 № 72/Ю/17.6

Заместителю начальника Управления  
-начальника отдела по распоряжению  
земельными участками  
Н.А. Правдолюбовой

В ответ на Ваше обращение от 28.12.2023 №84, о предоставлении информации о наличии/отсутствии ограничений, а также условиях использования земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020106:899, расположенного по адресу: Московская область, г. о. Чехов, д. Тюфонка, сообщаю следующее.

В границе данного земельного участка расположенного по вышеуказанному адресу, проходит газопровод среднего давления  $P \leq 0,3$  МПа, Ду=63 мм.

Нормативное расстояние охранной зоны газопровода, установленное постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», составляет 2 м от оси газопровода в обе стороны.

Минимальное расстояние от подземного газопровода среднего давления  $P \leq 0,3$  МПа до фундаментов зданий и сооружений согласно СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» должно составлять 4 метра.

Перед началом земляных и строительных работ вызвать представителя АО Мособлгаз «Юг» на место производства работ, расположенного по адресу: Московская область, г. о. Чехов, ул. Мира, д.5-а, +7(496) 72-6-51-29.

Начальник Чеховской РЭС

А.Ю. Боронин